




PIV
Prüfinstitut
Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41
D-42551 Velbert
Telefon +49 (0) 20 51 / 95 06-5
Telefax +49 (0) 20 51 / 95 06-69,
eMail: piv.velbert@t-online.de



Gutachtliche Stellungnahme Nr. 22-8/03

zum Kurzbericht 22-6/00E DIN V ENV 1627-1630 WK2
mit der Produktbezeichnung : HT 8-D/MZD

Antragsteller:

Tekla-Technik, Tor+Tür GmbH&Co.KG
06780 Großöberitz

Hiermit wird alternativ gegenüber dem in der Prüfung verwendeten Einsteckschloß mit der Bezeichnung B75/2 der Fa. Beyer & Müller das gleiche Einsteckschloß in der Kombination mit 2 Schwenkriegelschlössern Art.Nr. 1742 der Fa. NEMEF zugelassen.

Desweiteren kann alternativ zum geprüften Türblatt im Türblatt unten quer ein C-Profil 9,5x30x40x30x9,5x2 zum Einbau einer absenkbaren Bodendichtung oder einer Schleifdichtung eingesetzt werden.


Voraussetzung ist die Baugleichheit der Elemente, wie in dem o.g. Kurzbericht beschrieben.

Die gutachtliche Stellungnahme hat 3 Jahre Gültigkeit. Sie kann verlängert werden, wenn sich die Prüfungsgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

Velbert, den 28. April 2003

H.J. Kirchhoff
Dipl.-Ing.

Anlagen : Zeichnung Anlage 20, Stand 09.03.2003



Institutsleitung:
Hans-Jürgen Kirchhoff, Dipl.-Ing.



Es gelten unsere Geschäftsbedingungen

DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle für DIN V 18054, 18106,
DIN V ENV 1627 ff, DIN 18252, 18257
Prüfstelle für DIN 18251
RAL - Prüfstelle für RAL-RG 607 ff (Schlösser und Beschläge)
BAU - BG - Prüfstelle für DIN 4422 (Fahrwerkrollen)