

# EG-Konformitätserklärung



**Torhersteller:** Teckentrup GmbH & Co. KG  
Industriestraße 50  
D-33415 Verl-Sürenheide

**Produkte:** Tore für den privaten, gewerblichen und/oder industriellen Bereich:  
Teckentrup Feuerschutzschiebetore

- Stahlschiebetor T30-1 E
- Stahlschiebetor T30-2 E
- Stahlschiebetor T90-1 72 E
- Stahlschiebetor T90-2 72 E

## Angewandte Richtlinien und harmonisierte Normen:

DIN 4102-5	Feuerschutzabschlüsse
EN 12604	Tore – Mechanische Aspekte – Anforderungen
EN 12605	Tore – Mechanische Aspekte – Prüfverfahren
EN 12635	Tore – Einbau und Nutzung
89/106/EWG	EG – Bauproduktenrichtlinie

## Tore mit Antrieb zusätzlich:

2006/42/EG	EG – Maschinenrichtlinie
2006/95/EG	Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG	EMV - Richtlinie

## Geprüfte Antriebe für die o.g. Tore:

Schnetz	ATS – 300 – MOF(E) – SVR – 538
	ATS – 400 – MOF – SVR – 538
	ATS – 900 – MOF – SVR – 538

## Notifizierte Prüf- und Zertifizierungsstellen:

TÜV-Nord-Cert GmbH & Co. KG • Am TÜV 1 • D-30519 Hannover  
MPA – NRW • Marsbruchstraße 186 • D-44287 Dortmund  
IBMB / MPA • Beethovenstraße 52 • 38106 Braunschweig  
DIBt – Berlin • Kolonnenstraße 30L • 10829 Berlin

**Ort, Datum:** D-33415 Verl-Sürenheide, den 29.12.2009

**Hersteller-Unterschrift:** \_\_\_\_\_

Jörg Vogelsang, Geschäftsführung der Teckentrup GmbH & Co. KG