

**Montageprotokoll/Assembly minutes**  
**von Außentüren in Flucht- und Rettungswegen (EN 179; EN 1125) mit Fähigkeit zur Freigabe nach**  
**EN 14351-1 Konformitätssystem 1**  
**for exterior doors of escape and rescue routes (EN 179; EN 1125) with the ability of release**  
**according to EN 14351-1 conformity system 1**

1. Türnummer (S/N)/door number (S/N): \_\_\_\_\_

(siehe Leistungserklärung oder Schild am Türblatt/see declaration of performance or label on the door leaf)

02/2020 – V2.1

---

**Folgende Punkte bitte prüfen/ Please check following points:**

- a. Fester Sitz der Schlossmontage/Firm fit of the lock installation: ja/yes  nein/no
- b. Fester Sitz der Befestigung von Beschlägen/Firm fastening fittings: ja/yes  nein/no
- c. Fester Sitz des Schließbleches/Firm fit of strike plate: ja/yes  nein/no
- d. Fester Sitz der Türbänder/Firm fit of door hinges: ja/yes  nein/no
- e. Einwandfreier Schlosseingriff/Correct lock function: ja/yes  nein/no
- f. Prüfung, ob die Schlossfalle und der Riegel beim Betätigen der Öffnungsvorrichtung mit eingerastetem Bolzen vollständig eingefahren sind/Testing, if the latch and the security bolts are completely retracted when operating the opening device with engaged locking bolt  
ja/yes  nein/no
- g. Betätigungskraft der Öffnungsvorrichtung, wenn die Schlossfalle eingerastet ist/Operating force of the opening devices when the latch is engaged: *(wenn dies nicht im Herstellungswerk gemessen wurde/If this wasn't measured in the production)*
- Kräfte werden im Werk gemessen (Stichproben)
- h. Betätigungskraft der Öffnungsvorrichtung, wenn die Schlossfalle und der Sperrbolzen eingerastet sind/ Operating force of the opening devices when the latch and the locking bolt are engaged: *(wenn dies nicht im Herstellungswerk gemessen wurde/If this wasn't measured in the production)*
- Kräfte werden im Werk gemessen (Stichproben)

---

**Datum, Unterschrift Monteur**

**Wichtig/Attention!**

**Dieses Dokument ist nach Abschluss der Montage dem Hersteller zu übermitteln!**

**This document must be transmitted to the manufacturer after completing the installation**

**Anschrift/address:**

**@-mail: [serviceformular@teckentrup.biz](mailto:serviceformular@teckentrup.biz)**